

年 月 日

御中

大日化成株式会社

品 質 証 明 書

下記商品は、弊社製品規格に合格していますので、その品質を証明致します。

1) 製品名 ; スカイレジン AQパテ 硬化剤

2) 製品規格

試験項目	製品規格	試験方法
外 観	黒色パテ状	標準試験法 A-0 による
粘 度	7,000～70,000 mPa・s	標準試験法 A-2-1 による
指触硬化時間	30～90 min	標準試験法 B-1-1 による
容器中状態	堅い塊がなく一様になる	標準試験法 B-11 による